



COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

ufficiotecnico@comune.loculi.nu.it

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica.

Relazione Tecnica e Computo Metrico Estimativo

Committente:
Amministrazione Comunale

Loculi lì: Novembre 2013

Ufficio Tecnico Comunale

Il Tecnico

Premessa

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 09.09.2013 avente per oggetto: Approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, e del bilancio pluriennale 2013/2015 e allegati;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.60 del 09.09.2013, in esecuzione della quale è stato approvato il PEG;

Dato atto che in bilancio risultano programmate le risorse di € 7.200,00 iscritte al Cap. 14240 per "Interventi di manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione" che fanno capo al Settore Area Tecnica.

Ubicazione

Impianto di illuminazione pubblica del centro abitato. Nel presente intervento, in particolare, sono interessate: via Fiorino, via Maroncelli, incrocio di via San Pietro angolo via Carmina Angioi, ed il cortile C.A.S. (scuola dell'infanzia, biblioteca, ludoteca).

Descrizione dei lavori

1. Fornitura e messa in opera di un punto luce, previo scavo a sezione obbligata sul marciapiede per la realizzazione di apposito plinto in cls con al suo interno tubo da 200 mm per l'installazione del palo e cavidotto per linea di alimentazione; pozzetto di collegamento con chiusino in ghisa 40x40 cm; fornitura e messa in opera di armatura da 150W completa di lampada dello stesso tipo in dotazione nella strada di intervento; morsettiera a doppio isolamento completa di conchiglia in opera; cavo e quanto necessario per rendere il tutto finito e perfettamente funzionante a regola d'arte; compreso gli oneri per la sicurezza.

Totale dei punti luci tre e precisamente:

- a) via Fiorino, all'altezza del numero civico n.2, sul marciapiede lato destro della strada, in prossimità con via Carmina Angioi;

- b) Vico Maroncelli, lato destro, all'altezza del numero civico 4, in prossimità di via Arborea;
 - c) Via San Pietro, incrocio con via Carmina Angioi, marciapiede lato sinistro;
2. A seguito di atti vandalici in via Maroncelli risulta necessario ed urgente intervenire per la sostituzione delle morsettiere di due pali di illuminazione pubblica, al fine di ripristinare la protezione e sezionamento del corpo illuminante, completa di coperchio tipo Conchiglia;
 3. Nel cortile lato nord della struttura comunale adibita a scuola dell'infanzia, biblioteca e ludoteca, l'impianto di illuminazione a seguito di atti vandalici aveva subito seri danneggiamenti a quattro punti luci su un totale di sette. Il presente intervento prevede il ripristino, recupero e nuova realizzazione delle parti mancanti di cavidotto, fornitura e posa in opera di due punti luce ancora non ripristinati, compreso la realizzazione di apposito plinto, pozzetti di derivazione etc..